



Serien-Info

Art der Prüfung: Abnahmeprüfzeugnis 3.1 DIN EN 10204-2004

Produkt: Gitterträger E10-06612

Charge: OG 12345 UGV 67890 UGH 12345

Kunde / Ort:

Vorgangs Nr.: 143159

Serie: BST500 - 2026-02

Versuch	Probe Nr.	Datum	Ø ds Ist mm	Ø Nenn mm	S0 mm ²	Delta-A	Rp 0,2 MPa	Rm MPa	Rm/Re	Agt %	A10(%) %
33	20260210-81	04.03.2026	9,87	10,00	78,54	-2,61	531	587	1,106	8,4	8,0
215	20260210-82	16.03.2026	5,00	5,00	19,63	0,15	555	594	1,070	7,9	7,7
304	20260210-97	20.03.2026	5,94	6,00	28,27	-1,93	539	588	1,091	9,8	9,6

